



季节	水-水板式热交换器PHE-01~03性能参数										单位	数量	备注
	换热量 kW	一次侧				二次侧							
		流量 m ³ /h	压降 kPa	进/出口温度 ℃	工作压力 MPa	流量 m ³ /h	压降 kPa	进/出口温度 ℃	工作压力 MPa				
夏季	700	120.2	50	7/12	1.6	120.3	50	9/14	0.6	台	3	夏季使用 3台, 冬季使用 1~2台	
冬季	--	--	50	60/45	1.6	--	50	55/42	0.6				

综合外科大楼地下一层空调干管平面图 1:100

注册证		山东省建筑设计研究院有限公司 Shandong Provincial Architecture Design & Research Institute Co., Ltd.	
注册章		注册章	
全			
签			
设 总	杨曙光		
方案设计			
专业负责人	孙海兵		
审 定	解厚		
审 核	舒静		
校 对	徐长凤		
设 计	孙海兵		
绘 图	孙海兵		
建设单位	丹阳市人民医院		
工程名称	丹阳市人民医院新建门诊住院综合楼		
子项名称	门诊楼空调入户管铺设项目		
图 名	综合外科大楼地下一层空调干管平面图		
工程编号	14410		
子项编号	14410-S-x-007		
专 业	暖通空调		
图 号	03		
设计阶段	施工图设计		
版 本	A		
日 期	2023.06.2		